

Gefährdungsbeurteilung kompakt: Dokumentation Gefährdungen und Maßnahmen

Datum: XX.XX.XXXX

bearbeitet von: Guido Goldberg

Arbeitsbereich/Tätigkeit: Elektrische Geräte und Anlagen (Beispiel zum Online-Kurs Elektrische Geräte und Anlagen)						
Gefährdungen/Schutzziele	Handlungsbedarf*	Maßnahmen/Bemerkungen	Maßnahmen durchführen		Wirksamkeit überprüfen	
			Wer?	Bis wann?	Wann?	Ziel erreicht?
<p>Elektrischer Schlag durch elektrische Geräte und Anlagen</p> <p><u>Gefahrenquelle:</u> Elektrische Energie beim Betreiben elektrischer Geräte</p> <p><u>Gefahrbringende Bedingungen:</u> Beschädigungen der Isolation, frei herumliegende Kabel, Hintereinanderschalten von Mehrfachsteckdosen, ungenügende Prüfung, unsachgemäßes Anschließen oder Bewegen der Kabel, Beschäftigte kennen sich mit der Bedienung der Geräte nicht aus</p> <p><u>Schutzziel:</u> Eine direkte oder indirekte Berührung unter gefährlicher</p>	<p>■ <input type="checkbox"/> hoch ■ <input checked="" type="checkbox"/> mittel ■ <input type="checkbox"/> gering</p>	<p>Technisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> Es werden nur elektrische Geräte mit CE- oder GS-Kennzeichnung eingesetzt. Die elektrische Anlage entspricht den elektrotechnischen Anforderungen. <p>Organisatorisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elektrische Geräte, Kabel und Stecker werden regelmäßig durch eine Elektrofachkraft geprüft. Elektrische Anlagen werden regelmäßig durch eine Elektrofachkraft geprüft. Komplexe elektrische Geräte oder Anlagen werden nur durch eine Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen. Es findet eine Sicht- und Funktionsprüfung vor der Nutzung der Geräte statt. Schadhafte Geräte werden gekennzeichnet und sofort entsorgt. Die Fehlerstromschutzeinrichtung wird halbjährlich geprüft. Beim Verstauen der Geräte werden die Kabel nicht geknickt. Geräte werden regelmäßig und nach Herstellerangaben gereinigt. 				

* Beurteilung des Handlungsbedarfs gemäß Risikobewertung (unter Berücksichtigung bereits bestehender Maßnahmen und ihrer Wirksamkeit).

Gefährdungsbeurteilung kompakt: Dokumentation Gefährdungen und Maßnahmen

Datum: XX.XX.XXXX

bearbeitet von: Guido Goldberg

Arbeitsbereich/Tätigkeit: Elektrische Geräte und Anlagen (Beispiel zum Online-Kurs Elektrische Geräte und Anlagen)						
Gefährdungen/Schutzziele	Handlungsbedarf*	Maßnahmen/Bemerkungen	Maßnahmen durchführen		Wirksamkeit überprüfen	
	■ hoch ■ mittel ■ gering		Wer?	Bis wann?	Wann?	Ziel erreicht?
elektrischer Spannung stehender Teile ist ausgeschlossen.		<ul style="list-style-type: none"> Geräte werden bestimmungsgemäß und nach Vorgaben der Bedienungsanleitung genutzt. Personenbezogen: <ul style="list-style-type: none"> Die Beschäftigten werden im sicheren Umgang mit elektrischen Geräten unterwiesen. 				
...	■ <input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/>	...				

* Beurteilung des Handlungsbedarfs gemäß Risikobewertung (unter Berücksichtigung bereits bestehender Maßnahmen und ihrer Wirksamkeit).