

Anforderungen an die Rutschhemmung von Fußböden

R-Werte für ausgewählte Räume (Auszug aus der ASR A1.5 Fußböden)

Arbeitsräume, -bereiche und betriebliche Verkehrswege	Bewertungsgruppe der Rutschgefahr (R-Gruppe)
Eingangsbereich innen	R 9
Eingangsbereich außen*	R 11 oder R 10
Treppen innen	R 9
Treppen außen*	R 11 oder R 10
Toiletten	R 9
Pausenräume	R 9
Küchen und Spülräume für Gemeinschaftsverpflegungen in Heimen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sanatorien	R 11
Küchen und Spülräume für Gemeinschaftsverpflegungen in Krankenhäuser, Kliniken	R 12
Gesundheitsdienst / Wohlfahrtspflege	
Desinfektionsräume	R 11
Vorreinigungsbereiche der Sterilisation	R 10
Fäkalienräume, Ausgussräume, unreine Pflegearbeitsräume	R 10
Sektionsräume	R 10
Räume für medizinische Bäder, Hydrotherapie, Fango-Aufbereitung	R 11
Waschräume von OP's, Gipsräume	R 10
Sanitäre Räume, Stationsbäder	R 10
Räume für medizinische Diagnostik und Therapie, Massageräume	R 9
OP-Räume	R 9
Stationen mit Krankenzimmern und Flure	R 9
Praxen der Medizin, Tageskliniken	R 9
Apotheken	R 9
Laborräume	R 9
Friseursalons	R 9